COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:

- LLPP EDF 2019/163 1° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDF 2019/164 2° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto pallavolonale e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDF 2019/165 3° STRALCIO - Stralcio riqualificazione tribune

OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORI ESEGUITI

Arch. Cristian Lazzaro
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori n. 2
P.I. e Codice fiscale 04911270288
Cell. 3934206300 Tel 0171 - 1

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Massimo Benvenuti

CIRCOLO DI PROGETTAZIONE		DATA	06/2024
PROGETTO ESECUTIVO		rev. 1	
DESIGNATION STRUTTURE		SCALA	1:50
Stato di Progetto - Carpenteria passarella di collegamento 2			
72 / CODICE	APPR_72	SIGLA	S.09

Progettazione e coordinamento integrato (ordinamento interno)	Progettazione strutturale	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto	Responsabile del Ufficio / responsabile unico
Ing. Davide Ferro	Arch. Cristian Lazzaro	Geom. Elisa Barbari	Ing. Marco Ferro

NOTE GENERALI

1			
2			
3			
4			
5			

SIGLE DI RIFERIMENTO

ELLISSE	DETTAGLIO
RETTANGOLO	SEZIONE
ESAGONO	PARTICOLARE
TRIANGOLO	ELEVAZIONE
CERCHIO	PIANTA

CORDONE DI SALDATURA TIPICO

SALDATURA CONTINUA ARTIGIANALE

CORDONE DI SALDATURA	CORDONE DI SALDATURA	CORDONE DI SALDATURA

ANCORAGGI CHIMICI CON BARRE FILETTATE

L'installazione deve essere eseguita da personale di settore qualificato e formato per quanto genere di connessione e in possesso delle attrezzature necessarie alla corretta esecuzione del lavoro.
Il produttore deve garantire la tracciabilità dei componenti e la loro rispondenza alle prescrizioni di progetto.
Il profondo foro fornito di DX non pulito prima di intervallare le boccole in cui si collocherà il ancorante deve essere pulito con aria compressa.
Il foro deve essere pulito con spazzolatura meccanica per tutta la lunghezza con barra flessibile del diametro di 12 mm o utilizzo di procedure chimiche ed installate certificate specifiche per tipo di foro.

PRECONDIZIONE CARPENTERIA METALLICA

Il materiale ordinario Nella cui attrezzatura è usato.
Rappresenta solo parziale con matrice ambito tipo acciaio.

CEMENTO ARMATO (D.M. 17.01.2018)

ACCIAIO			
CONDIZIONI AMBIENTALI		CLASSE DI ESPOSIZIONE	X0
TIPO	B450C	TIPO	TORONI TIRO
CLASSE DI RESISTENZA	C32/40		
RAPPORTO A/C MAX	0.50		
DOSAGGIO MINIMO DI CEMENTO (KG/M3)	320		
COPRIFERRO MINIMO (MM)	30		
TIPO	CEM I		
TIPO	CEM I		
TIPO	CEM I