



LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	quadri elettrici		presa di tipo universale alimentata da rete FM normale, versione ad incasso IP40		Strip LED L-16 EVO da 19,2W/m 3000K		predisposizione centrale impianto antintrusione
	contatore unidirezionale e bidirezionale di energia attiva		presa tipo CEE interbloccata 3P+N+T 16A con fusibili		lampada di emergenza installata ad incasso a parete		predisposizione rivelatore volumetrico a doppia tecnologia
	inverter impianto fotovoltaico		presa di tipo CEE interbloccata 2P+T 16A con fusibili		spazio tecnico per installazione RACK DATI		predisposizione sirena esterna impianto antintrusione
	Percorso verticale		punto comando luce ad incasso con rivetatore di presenza		predisposizione presa trasmissione dati cat.5 UTP con connettore RJ45, versione ad incasso IP40		predisposizione contatto magnetico per impianto antintrusione
	Indicazione percorsi distribuzione impianto elettrico dal fornitore di energia elettrica		punto comando luce ad incasso con interruttore, semplice e con spia		pulsante di chiamata a tirante		predisposizione chiave terminale di impianto antintrusione
	Indicazione percorsi distribuzione impianti telefonici posati entro tubazioni interrate		punto comando luce ad incasso con deviatore, semplice e con spia		spia e ronzatore campanello impianto di chiamata loggi		
	Indicazione percorsi distribuzione principale e secondaria rete BT posata entro tubazioni interrate a pavimento		punto luce incassato a soffitto		pulsante di annulla chiamata		
	Indicazione posizione cassetta di derivazione principali di stanza (da verificare in sede di DL)		punto luce incassato a parete		plafoniera stagna a led 33W		
	dispensare di terra in acciaio L=2m posato nel terreno entro pozzetto ispezionabile		Plafoniera ad incasso a contrasoffitto tipo pannello CRI 90 35W 3000K		presa di tipo universale alimentata da rete FM normale, versione a vista con sportello IP20		
	Pozzetto cerniera 400x400x400 mm		Faretto ad incasso #=800mm 20W 3000K				
			Faretto incassato 16W 3000K con ottica bianca e fascio direzionato a 60°				



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
CUP: H97H21000800001

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS:
PRIMO STRACIO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA	
LLPP VER 2021/108		GENNAIO 2023	
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO	
IMPIANTI - PLANIMETRIA INTERNA ELETTRICO		3.31	
IL PROGETTISTA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	CAPO SETTORE	
ing. Riccardo Schvarcz SCHVACZ Via Roma 34/B 36018 Padova (PD) Tel. 049 8702463 Cell. 351 8803322	STUDIO SCHVACZ Via Roma 34/B 36018 Padova (PD) Tel. 049 8702463 Cell. 351 8803322	Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro	