

Spett.le
Comune di Padova Settore Lavori Pubblici
ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

OGGETTO: Progetto di recupero dell' "ex area Prandina e delle aree limitrofe" in via Orsini del comune di Padova, Fg. n. 86 e n. 88, mappali vari

In risposta alla Vs. Spett.le richiesta pervenuta con Prot n°5180 del 10/04/2024, intesa ad ottenere il *Parere Idraulico Preventivo* per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, esaminata la documentazione tecnica trasmessa,

rilascia il richiesto parere idraulico preventivo

alle seguenti condizioni:

- L'inizio dei lavori sarà subordinato al recepimento delle seguenti prescrizioni e al rilascio del parere idraulico definitivo previo presentazione di elaborati grafici esaustivi sotto il profilo idraulico descrittivi la rete di raccolta, invaso e scarico acque meteoriche (planimetria e profilo longitudinale);
- A fronte della impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere d'urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati dei volumi d'invaso per una quantità almeno pari a 300 mc/ha come indicato nella Relazione Idraulica allegata alla domanda;
- La rete di raccolta e scarico acque meteoriche sopra citata dovrà essere progettata su un coefficiente udometrico di 10 l/s ha e dovrà garantire il rispetto della tabella 3 colonna "scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
- Dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti all' "ex area Prandina e delle aree limitrofe", eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito d'intervento in esame;
- Gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete di raccolta delle acque meteoriche e i sistemi d'invaso, previsti all'interno dell'ambito citato in oggetto;
- Le opere idrauliche dovranno essere realizzate e completate prima della realizzazione delle opere urbanistiche.

Il presente parere idraulico preventivo viene rilasciato dallo scrivente Consorzio di Bonifica ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d'eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Nazzareno Paganizza)
F.to digitalmente