

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quattro elettrico (simbolo generale)
	Piastrina in policarbonato a led 26 W IP66 3700 lm monolampada
	Piastrina in policarbonato a led 20 W IP66 2800 lm monolampada
	Piastrina in policarbonato a led 39 W IP66 5600 lm bi lampada
	Piastrina in policarbonato a led 11 W IP66 1600 lm monolampada
	Interruttore unipolare associazione a vista IP65
	Deviatore unipolare associazione a vista IP65
	Lampada di illuminazione di sicurezza fluorescente 2xW IP65 di tipo autonomo (1 ora) con test centralizzato
	Rilevatore di movimento per comando luce
	Applique a parete soffitto con lampada fluorescente 1x26W IP65 corpo in PVC
	Punto luce a parete

Zona esclusa dall'intervento

NOTA: disegno valido solo per gli impianti elettrici e speciali.
Per altre informazioni fare riferimento al relativo progetto specialistico.



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/112

INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO
DELLO STADIO SILVIO APPIANI
1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ELABORATO:

STATO DI PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

29

ING. STEFANO BENVENIGÙ
ING. CLAUDIO ROSSI
ING. MASSIMO BENVENUTI

1:100


01/2019

PROGETTISTI:

APPR.29 - ELLUM

STUDIO TECNICO
GALANTE LUCA
Via Montello, 38 30030 Pianiga
Tel. e Fax 049 703114
e-mail: galanteluca@libero.it

IE1



ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI
ELETTRICI DI COMANDO E SEGNALE

ONERI A CARICO DELL'INSTALLATORE

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità al progetto e secondo la Buona Regola dell'Arte, con particolare riferimento alle prescrizioni di legge e normative, ancorché aggiornate e/o modificate in corso d'opera. La Ditta esecutrice dei lavori non dovrà essere esentata dalla responsabilità di verificare l'esatta corrispondenza delle opere alle specifiche esigenze tecniche e/o di cantiere e comunque sempre previo approvazione da parte della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà essere responsabile della sicurezza e della qualità delle opere, nonché della manutenzione e degli impianti entro i limiti di legge.

I passaggi per le tubazioni, le condutture, i condotti, nonché il posizionamento di opere, dovranno essere realizzati in conformità alle norme tecniche e alle prescrizioni di legge, prima dell'esecuzione di opere o di posa in opera, essere tassativamente approvati dalla Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, e dovranno essere realizzati in conformità alle norme tecniche e alle prescrizioni di legge.

Per ogni lavorazione e fornitura di materiale compreso a carico della Ditta esecutrice, la Ditta esecutrice dovrà essere responsabile della sicurezza e della qualità delle opere, nonché della manutenzione e degli impianti entro i limiti di legge.

Tutti i materiali degli impianti devono essere della migliore qualità, lavori a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio cui sono destinati, ognuno dovrà ottenere l'approvazione della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione delle opere, e dovranno essere marchiati dal Istituto Italiano di Qualità e dello standard CE, e dovranno essere sottoposti uniformemente ad un collaudo di accettazione, prima dell'esecuzione delle opere, e dovranno essere sottoposti uniformemente ad un collaudo di accettazione, prima dell'esecuzione delle opere.

Prima dell'esecuzione dell'ultimo mano di lavoro si dovrà procedere all'ispezione dei lavori, con l'assistenza della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, e sarà responsabilità della Ditta esecutrice, prima dell'esecuzione dell'ultimo mano di lavoro, della responsabilità dell'esecuzione dei lavori, sulla responsabilità delle opere eseguite alle prestazioni contrattuali, e sul buon funzionamento complessivo degli impianti.

Oltre, in corso dei lavori, si dovranno assicurare sempre degli agenti (in seguito alla Ditta, a fine lavori, fornita alla S.A. copia dei disegni originali degli impianti così come costruiti, uno monogramma con i dati tecnici e le istruzioni per l'uso e la manutenzione degli impianti, ed uno raccordo dei depositi di installazione delle apparecchiature.

OPERE A CARICO DELL'INSTALLATORE

In tutti gli ambienti saranno eseguiti a vista con grado di protezione minimo IP55

