




Per i collegamenti elettrici di alimentazione si rimanda agli schemi elettrici.

La posa delle tubazioni e dei cavi a vista dovranno essere realizzate in canalina in pvc per i percorsi interni e in canale in acciaio zincato per percorsi all'esterno



CUP: H97H21006190007

Progetto: LLPP EDP 2022/050
Nome file:
APPR_15_EDP_Mec_Wollemborg
Data: 11/04/2023 Rev.02

Progettista:
Ing. Davide Ferro
IPT Project S.r.l.
Via Uruguay, 20
35127 - Padova